
	<b>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА</b>		Издание: 1.0
	Вид на документа: <b>Оперативен документ</b>	№ на документа: <b>4.2.3_OD_1.6</b>	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа: <b>Уведомително писмо/покана</b>		Страница: 1 от 2



**НА ВНИМАНИЕТО  
НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**ОТНОСНО:** Разяснение по Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за енергоспестяване на Морфологичен блок и физкултурен салон на Медицински факултет при Тракийски университет, находящ се в УПИ I за здравен комплекс от кв.524 по плана на гр.Стара Загора с идентификатор на сградата 68850.502.497


**О Т Г О В О Р**

Във връзка с постъпило с вх.№ 2376/12.05.2016г. искане за разяснение по Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за енергоспестяване на Морфологичен блок и физкултурен салон на Медицински факултет при Тракийски университет, находящ се в УПИ I за здравен комплекс от кв.524 по плана на гр.Стара Загора с идентификатор на сградата 68850.502.497, на основание чл.29 от ЗОП „ давам следните разяснения:

**Въпрос:** В количествено стойностната сметка 14\_1 поз.30: „Усилване на съществуваща стоманена конструкция” по Мярка за енергоспестяване покрив ниско тяло; Част : Енергоспестяване на Морфологичен блок при Тракийски университет гр.Стара Загора. Молим за уточнение, на кой чертеж от инвестиционния проект са посочени конструктивните решения за укрепване? А в случай, че няма такива решения към настоящия момент, то предстои ли да бъдат разработени?

**Отговор:** Към инвестиционния проект няма отделен чертеж на конструктивни решения за укрепване. Предвидените работи за укрепване на конструкцията са посочени в поз.84 на КСС 14\_1, по мярка за енергоспестяване покрив ниско тяло, която, поради допуснатата техническа грешка да се чете: „Усилване на съществуваща стоманена конструкция. Използваните материали ще бъдат горещоцинковани профили по EN10025;стомана S275JR. , АТ – ламарина 50.0,6.”.

**Въпрос:** В количествено стойностната сметка поз.30 Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски – ламарина с PVC покритие приземен етаж: 106м1;първи етаж:120.00 м1; втори етаж 86.00 м1; трети етаж: 86.00

	<b>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА</b>		Издание: 1.0
	Вид на документа: <b>Оперативен документ</b>	№ на документа: <b>4.2.3_OD_1.6</b>	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 2 от 2

м1; четвърти етаж: 52.00 м1. Молим за уточнение, тъй като в колона 4-количество е записано 106 м, а в колона 2 – описание, са изброени дължини по етаж с общ сбор 450 м., коя стойност да се приеме за вярна.

**Отговор:** Допусната е техническа грешка в пресмятането. Общото количество е 450м1.

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, настоящото разяснение ще бъде публикувано в профила на купувача в 4 дневен срок от получаване на искането, без да бъде посочена информация за лицата, които са го поискали.

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, настоящото разяснение ще бъде изпратено на лицата, посочили електронен адрес, в деня на публикуването му в профила на купувача.

**С УВАЖЕНИЕ:**

(проф.двмн Иван Вършин – Ректор)



/СИ/