
	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Относно: обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на Педагогически факултет и Медицински колеж към Тракийски университет Стара Загора в У.П.И.ІV3921, кв.525, Стара Загора“, открита с Решение № 1043 от 05.05.2020 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, уник. № 00373-2020-0011 в АОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило е запитване, заведено в Деловодството на Университета с вх. № 2232 от 18.05.2020 г.

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: Моля да уточните оформяне на деформационна фуга па фасадна облицовка с топлоизолационни плочи?

Отговор: Между блоковете съществуват деформационни фуги, които са видими както на фасадите, така и в интериора. В проекта се предвижда монтиране на детайл за оформяне на фугата, който ще се положи между плочите от EPS-F, след което ще бъде изпълнена шпакловката и мазилката, така както е указано в проекта. Би могло да бъде монтиран и подходящ детайл от ламарина с PVC покритие, който трябва да бъде съгласуван с проектанта.

Въпрос 2: Моля да уточните оформяне на деформационна фуга по стени и тавани в интериор?

Отговор: В интериора съществуват обрушвания около деформационните фуги, които са видими в коридорите. Там трябва да бъдат монтирани подходящи детайли, след което трябва да бъде положена изравнителна мазилка.

С уважение,

Заличено съгл.

§1, т.1 от ЗЗЛД

ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ

Ректор

ГМ