


	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа Уведомително писмо/покана		Страница: 1 от 2

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Академичен информационен център при Тракийски университет гр. Стара Загора“, открита с Решение № 1080 от 07.05.2020 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, уник. № 00373-2020-0013 в АОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило запитване, заведено в Деловодството на Университета с вх. № 2233 от 18.05.2020 г.

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1, 2 и 3: Какъв е цвета на дограмата? Вид на стъклопакета? Какъв е профилът на външна и вътрешна алуминиева дограма?

Отговор: Съгласно Техническата спецификация и проектната документация: външната дограма е предвидена като алуминиева с прекъснат термомост и прозрачен стъклопакет с $U_f \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Изборът на алум. дограма е направен с оглед необходимостта от здравина и коравина на конструкцията, особено на коти 0,00 и +3,60. Оцветяването на алуминиевия профил и подпрозоречения перваз ще е чрез прахово боядисване, съобразено с цвета на еталбонда. Уплътняването и обковът трябва да са съобразени с типа (система) алуминиева дограма.

Въпрос № 4: Размер и видът на заложените мивки?

Отговор: Съгласно Техническата спецификация и проектната документация: МИВКА ТОАЛЕТНА: Материали:

- Мивка порцеланова тоалетна бяла, с вграден преливник, среден формат (55 см) дълбочина на коритото не по-малко от 12 см.;
- бутилков сифон, без централен отвор за смесител (или с тапа, ако има такъв);
- монтажен комплект. Стандарти: БДС EN 14688:2015+A1:2019 или EN 14688:2015+A1:2018 Санитарни принадлежности. Умивалници. Функционални изисквания и методи за изпитване. (За целите на този стандарт терминът "битово предназначение" включва употреба в хотели, студентски общежития, болници и подобни сгради, освен когато има специални медицински изисквания).

Въпрос № 5: Какво съдържа комплектът за инвалиди?

Отговор: Изискваният от възложителя комплект за инвалиди съгласно Техническата спецификация да отговаря на всички изисквания на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за

	ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 2 от 2

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Въпрос № 6: Формата и цветовата гама на заложените плочки?

Отговор: Съгласно Техническата спецификация и проектната документация: Керамични плочки квадратни 33/33 см, светла цветова гама - за интериорна употреба в санитарните помещения и стаите със следните характеристики: Качество първо; Дебелина ≥ 6 мм; Водопоглъщаемост 3 - 6%; Реакция на огън Клас A1 fi; Разрушаващо натоварване ≥ 1000 N; Устойчивост на хлъзгане - неплъзгащи; Еластично лепило за полагане на керамични плочки на закрито. Да се използва лепило съвместимо с използваната система за хидроизолация. Стандарти: БДС EN 14411:2013 Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка; БДС EN 12004:2007+A1:2012 Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение.

С уважение,

ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ
Ректор

ГМ

Заличено съгл.

§1, т.1 от ЗЗЛД