
	<b>ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА</b>		Издание: 1.0
	Вид на документа: Оперативен документ	№ на документа: 4.2.3_OD_1.6	В сила от: 14.09.2011
	Име на документа <i>Уведомително писмо/покана</i>		Страница: 1 от 1

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



Относно: обществена поръчка с предмет: „*Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Академичен информационен център при Тракийски университет гр. Стара Загора“*“, открита с Решение № 1080 от 07.05.2020 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, уник. № 00373-2020-0013 в АОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Тракийски университет гр. Стара Загора е постъпило запитване, заведено в Деловодството на Университета с вх. № 2372 от 26.05.2020 г.

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: По т. 18 от КСС – Пароизолация – 916,00 м<sup>2</sup> – Какъв размер да бъде използван?

Отговор: Пароизолацията следва да бъде използвана съгласно нейното предназначение, като е препоръчително PVC фолио с мин. дебелина 0,1 мм.

Въпрос № 2: Няма взривобезопасни вентилатори по-малки от 800 куб.м./час – А в проекта има много заложен с по-малък дебит? Какви вентилатори да бъдат използвани?

Отговор: Взривобезопасните вентилатори следва да се използват съгласно заложените им технически параметри в техническата спецификация и проектна документация.

Въпрос № 3: Ще има ли боядисани прахово въздуховодни елементи?

Отговор: Не се предвижда боядисване прахово на въздуховодни елементи.

Въпрос № 4: Липсва еднолинейна схема за главното и разпределителните табла? Моля за разяснение?

Отговор: Всички схеми за главното и разпределителните табла са неразделна част от Част Електро, от проектната документация, която е публикувана в основно меню „профил на купувача“ за обществената поръчка?

С уважение,

Заличено съгл.

< §1, т.1 от ЗЗЛД

**ДОЦ.Д-Р ДОБРИ ЯРКОВ**

Ректор

ГМ